



# Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Č. j.: MUDK-OŽP/67978-2021/sea 21763-2021

Spis. a skart. znak: 231.2

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Vaše č. j.:

Vyřizuje: Mgr Andrea Šévrová

Telefon: 499 318 161

E-mail: sevlova.andrea@mudk.cz

Datum: 03.08.2021

**Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):**

Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

v zastoupení na základě plné moci:

Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7

**Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu, dle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona):**

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov čp. 61, 543 41 Lánov

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní čp. 150, 541 01 Trutnov

Vratislav Hlava (20.06.1985), Hřibojedy čp. 41, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové

**Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro společné povolení stavby vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona), veřejnou vyhláškou:**

Podle § 94l odst. 3 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru).

Pozemkové parcely: p. p. č. 1006, 1003, 1002, 1393, 1055, 1052, 1050, 1053, 1057, 386/2, 407, 1070, 386/5, 386/3, 386/4, 1072, 385/2, 1080, 1079, 1078, 1074, 1421, 61, 1398, 1371, 97, 105/1, 105/2, 91 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1258/1, 28/1 v k. ú. Litíč

Stavební parcely: 13/1, 13/2, 12/1, 12/2, 11, 14/3, 9/3, 7, 131, 21, 23, 58, 59, 71, 41, 60/1 v k. ú. Hřibojedy.

Další účastníci vodoprávního řízení pro povolení k nakládání s podzemními vodami pro odběr podzemní vody (účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 odst. 4, 16 vodního zákona):

Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Další účastníci vodoprávního řízení pro povolení k nakládání s povrchovými vodami pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových (účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 odst. 4, 5 vodního zákona):

Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
OZNÁMENÍ  
o zahájení společného územního a stavebního řízení**

Žadatel, Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00581011) v zastoupení na základě plné moci: Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 (IČO 49101340) podala dne 19.07.2020 pod č.j.: MUDK-OŽP/65432-2021/sea 21763-2021 u Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí žádost **o společné povolení na stavbu vodního díla** „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy - stavba vodojemu s anténní věží, vodovod řad A3-2, ATS Hřibojedy 1, záložní zdroj vody a úpravná vody, prodloužení řadu A3, přípojka elektro pro vodojem a úpravnu vody na pozemcích p. p. č. 1237, 1236, 95, 1015/2, 1051, 1054, 1018, 1083, 1059, 1060, 1058, 1073, 1087/1 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1371 v k. ú. Litič a **žádost o povolení k odběru podzemní vody z vrtu na p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy, žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z nové úpravné vody**. Vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu, budou všechny žádosti v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 a § 115 odst. 12 vodního zákona projednávány ve společném řízení.

Vodoprávní řízení je vedeno pod č. spisu 21763-2021/sea. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení ohledně vydání společného povolení na stavbu vodního díla a povolení k odběru podzemní vody z vrtu včetně povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Bude povolen odběr podzemní vody z vrtu na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy v množství: prům. 0,3 l/s, max. 0,5 l/s, max. 812,5 m<sup>3</sup>/měsíc, 9 750 m<sup>3</sup>/rok na základě hydrogeologického posudku zpracovaného Mgr. Vojtěchem Dobiášem v dubnu 2021. Povolení k odběru podzemní vody bude časově omezeno na dobu 5 let z důvodu provedení rekonstrukce vrtu na průměr 305 mm, se zárubnicí HDPE 200/11,5 mm a hloubce 28 m.

Bude povoleno množství vypouštěných pracích vod z nové úpravné vody do vodního toku v tomto rozsahu: 140 m<sup>3</sup>/rok, max. 11,67 m<sup>3</sup>/měsíc, max. 1,5 l/s, prům. 0,66 l/s a v kvalitě: NL: 25 mg/l, 35 mg/l, CHSK<sub>Cr</sub>: 30 mg/l, 50 mg/l (hodnoty průměrné a maximální koncentrace). Mimo limitovaných ukazatelů budou sledovány ukazatele Cl<sup>-</sup> a N-NO<sub>3</sub><sup>-</sup>.

Stavba obsahuje dle projektové dokumentace:

Stavební objekty:

SO-01 Vodovod - řad A3-2, PE DN 63 o celkové délce 1103 m

SO-02 ATS Hřibojedy 1, ATR 15,6 m<sup>2</sup>

SO-03 Záložní zdroj a úpravna vody 56,2 m<sup>2</sup> a objem úpravny vod 2 x 25 m<sup>3</sup>

SO-04 Vodojem, prodloužení řadu A3, PE DN 90 o celkové délce 563 m, vodojem 101 m<sup>2</sup> a objem nádrže vodojemu 2 x 60 m<sup>3</sup>, odpadní potrubí k vypouštění vodojemu bude zaústěno do vsakovací plochy podél silnice vedoucí severním směrem k od vodojemu (PVC DN 300 o celkové délce 92,6 m). Na ukončení potrubí bude osazena žabí klapka.

SO-05 Přípojka elektro pro vodojem, o celkové délce 579,9 m

SO-06 Přípojka elektro pro úpravnu o celkové délce 6,3 m

Jedná se o vybudování nadzemního vodojemu s celkovým objemem 120 m<sup>3</sup> nad obcí Hřibojedy, do kterého bude voda čerpána prostřednictvím nové ATS v centru obce Hřibojedy. Vodojem bude na vodovod napojený prodloužením řadu A3, který nyní končí v lokalitě Na Kopci. Stávající malá ATS Hřibojedy 2 pro lokalitu Na Kopci umístěná u čp. 62 bude zrušena. Do nového vodojemu bude voda čerpána prostřednictvím nové ATS v centru obce Hřibojedy. Nová ATS bude umístěna v centru obce vedle stávajícího vrtu, který bude zařazen do systému jako další zdroj. To znamená, že tu bude vybudována úpravna vody, pro odstranění radonu a dusičnanů s kapacitou cca 0,5 l/s, v závislosti na dlouhodobé vydatnosti vrtu. Z úpravny vody bude provedeno výpustné zařízení PVC DN 200 zaústěné dle PD do bezejmenného vodního toku. Při výstavbě dojde ke styku s bezejmenným vodním tokem IDVT 10168792 v ř. km cca 1,600. Stávající vrt bude zrekonstruován na vrt o průměru 305 mm, se zárubnicí HDPE 200/11,5 mm a hloubka vrtu činí 28 m.

Oplocení vodojemu bude uchyceno na poplastované pozinkované sloupky 2500/48/2 mm. Sloupky budou založeny do betonového kotevního bloku v hloubce 800 mm pod terémem s osovou vzdáleností 3030 mm. Anténní věž bude osvětlena dle požadavků leteckého úřadu světlem umístěným na vrcholu věže. Na vodovodní síti budou umístěny celkem 4 ks proplachovacích podzemních hydrantů (1 ks na řadu A3 a 3 ks na řadu A3-2).

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona **oznamuje zahájení řízení o společném povolení**, ve kterém v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Vodoprávní úřad posoudil a ověřil podanou žádost o vydání společného povolení ve společném řízení se všemi předloženými doklady a podklady podle ustanovení § 94o stavebního zákona.

Vodoprávní úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona současně stanovuje lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky. Tato lhůta je stanovena do **15 dnů od doručení tohoto oznámení**. Vodoprávní úřad zároveň dotčené orgány a účastníky řízení upozorňuje, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto.

Podle § 94m odst. 2 oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí. Podle § 36 odst. 2 správního řádu účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Stavební úřad dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci. Jedná se o možnost seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí ve věci bude vydáno po 15 dnech ode dne doručení tohoto oznámení.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce ověřenou plnou moc a průkaz totožnosti (viz ustanovení § 36 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb.).

Účastníci společného řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí u MěÚ Dvůr Králové nad Labem - odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu možné zejména v úřední hodiny, tj. v pondělí a ve středu od 8:00 - 17:00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 - 11:30 hodin.

#### **Poučení podle § 94n pro účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek:**

Podle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Podle § 94n odst. 4 stavebního zákona námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci, to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

**Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. h) byl vyměřen správní poplatek ve výši 3000 Kč. Správní poplatek 3000 Kč můžete zaplatit na číslo účtu u ČSOB: 187 580 614/0300 variabilní symbol: 8075000311.**

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Andrea Šévlová  
samostatná odborná referentka  
odboru životního prostředí

Příloha: 1 x situace stavby rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy

Doručí se účastníkům řízení (doporučeně na dodejku a datovou schránkou):

Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7  
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov čp. 61, 543 41 Lánov  
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové  
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní čp. 150, 541 01 Trutnov  
Vratislav Hlava (20.06.1985), Hřibojedy čp. 41, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové

Dotčené orgány (kurýr a datovou schránkou):

MěÚ Dvůr Králové nad Labem - koordinátor, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem  
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, nábřeží U Přívozu čp. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3  
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Habrmanova čp. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2  
Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6  
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Policie České republiky, dopravní inspektorát Trutnov, Ulrichovo náměstí čp. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2  
a.a.

Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)

Pozemkové parcely: p. p. č. 1006, 1003, 1002, 1393, 1055, 1052, 1050, 1053, 1057, 386/2, 407, 1070, 386/5, 386/3, 386/4, 1072, 385/2, 1080, 1079, 1078, 1074, 1421, 61, 1398, 1371, 97, 105/1, 105/2, 91 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1258/1, 28/1 v k. ú. Litíč

Stavební parcely: 13/1, 13/2, 12/1, 12/2, 11, 14/3, 7, 9/3, 131, 23, 21, 58, 59, 71, 41, 60/1 v k. ú. Hřibojedy.

Obecní úřad Hřibojedy tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení - veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení - veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na každý list oznámení) na odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto oznámení - veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....  
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Dne..... Sejmuto dne:.....  
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

